

COMUNE DI PELUGO

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto: verbale di somma urgenza per rendere percorribile la strada di accesso all' acquedotto del Comune di Pelugo in C.C. Pelugo, disgaggio di massi pericolanti, svuotamento pozettone e realizzazione scogliera a protezione del tubo dell'acquedotto e messa in sicurezza sede stradale.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993 nr. 26 e s.m.)

Premesso:

- che il giorno 30 ottobre 2018 perveniva al Comune la segnalazione dei vigili del fuoco di Pelugo i quali comunicano circa la presenza lungo la strada comunale che porta all'acquedotto del Comune di Pelugo, circa la presenza di due smottamenti a valle della strada, di alcuni enormi massi a monte pericolanti e la presenza di un pozettone intasato di materiale ghiaioso;
- che da un immediato sopralluogo si rilevava, sulla strada comunale che porta all'acquedotto del Comune di Pelugo, la presenza di due smottamenti a valle della strada, di alcuni enormi massi a monte pericolanti e la presenza di un pozettone intasato di materiale ghiaioso presumibilmente a seguito ai violenti eventi atmosferici dei giorni scorsi;
- che la strada in oggetto riveste importanza rilevante per il Comune di Pelugo essendo l'unica d'accesso all'acquedotto del Comune di Pelugo ed essendo percorsa tra l'altro dall'acquedotto comunale il quale a seguito degli smottamenti risulta essere scoperto e soggetto a scariche di sassi le quali potrebbero lasciare lo stesso comune privo di acqua potabile;
- che in data 30 ottobre 2018 il sottofirmato Responsabile del Servizio Tecnico chiedeva al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. la disponibilità ad un sopralluogo congiunto in situ;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre il sottofirmato Riccadonna Giorgio Responsabile del Servizio Tecnico comunale incarica il sindaco sig. Chiodega Mauro ad effettuare una visita di sopralluogo sulla strada di accesso all' acquedotto del Comune di Pelugo accertando quanto segue:

- lungo tutta la strada che porta all'acquedotto del Comune di Pelugo si nota la presenza di due smottamenti a lato della sede stradale i quali vanno a scoprire il tubo dell'acquedotto e soggetto a possibili scariche di 2 sassi enormi ed instabili a monte della sede stradale, del riempimento di un pozettone di raccolta delle acque di un rio le quali dopo dovrebbero attraversare la strada in un tubo, il tutto è avvenuto presumibilmente in seguito ai violenti eventi atmosferici dei giorni scorsi.

A seguito di queste evidenze e considerata l'alta probabilità di mobilizzazione di altri massi presenti lungo il versante con coinvolgimento della sede stradale sottostante nella quale vi si trova anche l'acquedotto del comune di Pelugo, si conviene indifferibile ed inderogabile la realizzazione immediata dei seguenti interventi:

- ripristino delle condizioni di percorribilità e sicurezza della strada mediante la realizzazione della scarpata franata mediante apposita scogliera;
- ripristino del pozettone riempito di materiale;
- abbassamento – disgaggio dei due enormi massi presenti a monte del franamento scarpata strada.

La spesa necessaria per l' intervento è quantificabile in via presuntiva in € 20.000,00 IVA compresa.

Il sottofirmato Riccadonna Giorgio Responsabile del Servizio Tecnico comunale dichiara che i lavori predetti rivestono carattere di urgenza per cui ha redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, nr. 26 e s.m..



IL TECNICO COMUNALE

 geom. Riccadonna Giorgio

Il sottoscritto Mauro Chiodega, in qualità di Sindaco del Comune di Pelugo (TN), conferma quanto sopra e chiede alla Provincia Autonoma di Trento l'ammissione a contributo ai sensi dell'art. 37 della L.P. 09/2011.



IL SINDACO

Mauro Chiodega

A handwritten signature in black ink that reads "Chiodega" followed by "Mauro".

Allegati: cartografia;

documentazione fotografica.





